LEGENDA

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO 3F+N+T, DE EMBUTIR, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM BARRAMENTO E CAPACIDADE DE DISJUNTORES CONFORME DIAGRAMA, FABRICADO CONFORME ABNT NBR IEC60439-3 LINHA PRAGMA FAB. SCHNEIDER ELETRIC OU SIMILAR.	SSS	INTERRUPTOR SIMPLES PARA TRÊS TECLAS, 10A-250V. INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2" A 1,30m DO PISO.		CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO "T" Ø3/4".
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EQUIPADA COM QUATRO LÂMPADAS DE LED DE 9W - 4x9W/127V, MODELO A DEFINIR.	S	INTERRUPTOR PARALELO, 10A-250V. INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2" A 1,30m DO PISO.		CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO "X" Ø3/4".
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 18W - 2x18W/127V, MODELO A DEFINIR.		INTERRUPTOR PARA ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PCD, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE EM CAIXA 4"X2". A h=0,60m DO PISO PRONTO.		CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"x2".
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 9W - 2x9W/127V, MODELO A DEFINIR.		TOMADA 2P+T 10A-250V, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE EM CAIXA 4"x2", A 0,30m DO PISO.		ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, 100x100x3000mm. INSTALADA DE FORMA APARENTE SOBRE O FORRO..
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EQUIPADA COM UMA LÂMPADA DE LED DE 10W - 1x10W/127V, MODELO A DEFINIR.		TOMADA 2P+T 10A-250V, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE EM CAIXA 4"x2", A 1,30m DO PISO.		PERFILADO METÁLICO, 38x38x6000mm, INSTALADO DE FORMA APARENTE SOBRE O FORRO OU SOB A LAJE.
	LUMINÁRIADE SERVIÇO DE EMBUTIR, EQUIPADA COM UMA LÂMPADA DE LED DE 10W - 1x10W/127V, MODELO A DEFINIR.		TOMADA 2P+T BIFÁSICA 20A, ISTALADA EM CONDULETE DE FORMA APARENTE.		ELETRODUTO DE FG, INSTALADO DE FORMA APARENTE SOBRE O FORRO OU SOB A LAJE.
	ARANDELA DE SERVIÇO, EQUIPADA COM UMA LÂMPADA DE LED DE 10W - 1x10W/127V, MODELO A DEFINIR.		TOMADA DE PISO, 2P+T 20A-250V, INSTALADA EM CAIXA 4"x2" DE ALUMÍNIO, REF. B2, EMBUTIDA NO PISO COM ANEL DE REGULAGEM, REF. AN2 E TAMPA, REF. TP-64. FAB. WETZEL OU SIMILAR.		ELETRODUTO DE FG PARA ILUMINAÇÃO DE EMEGÊNCIA, INSTALADO DE FORMA APARENTE SOBRE O FORRO OU SOB A LAJE.
	ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PCD, INSTALADA EMBUTIDA SOBRE A PORTA EM CAIXA 4"X2".		TOMADA DE PISO, 2P+T 20A-250V, MIOLO NA COR VERMELHA, INSTALADA EM CAIXA 4"x2" DE ALUMÍNIO, REF. B2, EMBUTIDA NO PISO COM ANEL DE REGULAGEM, REF. AN2 E TAMPA, REF. TP-64. FAB. WETZEL OU SIMILAR.		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, INSTALADO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE.
S	INTERRUPTOR SIMPLES PARA UMA TECLA, 10A-250V. INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2" A 1,30m DO PISO.	E	TOMADA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2P+T 10A-250V, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE EM CAIXA 4"x2", A 2,10m DO PISO.		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO.
SS	INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUAS TECLAS, 10A-250V. INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2" A 1,30m DO PISO.		CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO "L" Ø3/4".		CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.

NOTAS
1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
3. AS ALVENARIAS SERÃO COTADAS NO OSSO.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
	EMISÃO INICIAL	C.C	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado da Saúde

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3ºandar
São Paulo-SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8660 Fax (11)3066 8482

UNIDADE: AME JAU
LOCAL: RUA RUI BARBOSA - JAÚ - SP
REFERÊNCIA: TÉRREO
PLANTA BAIXA - TOMADA

PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA

CÓDIGO DO EDIFÍCIO: JAHU
FOLHA: ELE/01
ÁREA:
ESCALA: 1/100
DATA: AGO/2024
ARQUIVO: AME_JAHU_ELE_GTE_R01 - TOM.DWG
COLABORADORES

DIRETOR DO G.T.E.: Engº CLAUDIO LUIS BRAGA
AUTORES DO PROJETO: Arq. CAMILO CHINGOTTE / Arq. JESSICA A. OLIVEIRA

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES. (LEI 5988 DE 1973)

A0-1189x841