

Processo SEI 024.00193632/2024-14

Interessado: Grupo Técnico de Edificações - GTE

Assunto: Execução de obras de construção do Hospital Estadual do Alto Noroeste - Birigui - Concorrência CGA nº 90002/2025.

ESCLARECIMENTO – 15

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência CGA n.º 90002/2025, **em 17/07/2025**, fazendo-o da seguinte forma:

Pergunta:

1. O item 1.3 do edital cita “Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o **regime de empreitada por preço unitário**.”. O item 7.3 do termo de referência cita “o regime de execução do contrato será por **preço unitário**”. Temos dúvida no uso da palavra “empreitada”, favor confirmar se o regime é preço unitário.
2. Favor enviar qual o % que foi utilizado para o item Administração Local, segundo TC036.076/2011-2.
3. Por que foi utilizado, **a** para elaborar a composição de preço unitário da Administração Local, insumos com a data base de MARÇO/2024?
4. Favor informar qual a espessura do laminado melamínico dissipativo, na planilha orçamentária cita 2 mm e no memorial 1,3 mm. Qual devemos adotar?
5. O Memorial Descritivo solicita **tampas de granito com espessura de 3 cm**, porém na planilha orçamentária foi adotado a **espessura de 2 cm**, esta diferença de espessura gera, aproximadamente, um desequilíbrio de 35% no valor do granito. Favor retificar a planilha orçamentária.

Resposta

Em atendimento à solicitação de esclarecimento em anexo, informamos:

1. O regime é de **preço unitário**.
2. O percentual utilizado para o item Administração Local foi de 8,879%.
3. O arquivo "Composição_adm" é orientativo para a elaboração da proposta.
4. Devem ser adotadas as especificações constantes da Planilha Orçamentária Analítica (Anexo VII)
5. Devem ser adotadas as especificações constantes da Planilha Orçamentária Analítica (Anexo VII).

Comissão de Licitação