

Processo SEI 024.00193632/2024-14

Interessado: Grupo Técnico de Edificações - GTE

Assunto: Execução de obras de construção do Hospital Estadual do Alto Noroeste - Birigui -
Concorrência CGA nº 90002/2025.

ESCLARECIMENTO – 01

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência CGA n.º 90002/2025, em **01/07/2025**, fazendo-o da seguinte forma:

Perguntas:

1) Divergência do valor da obra informado na capa do edital (x) planilha anexa ao final do edital:

O Valor citado na capa do edital menciona valor de R\$ 335.296.567,88, porém o valor total da planilha, bem como o Termo de referência mencionam o valor de R\$ 329.709.677,06.

Entendemos que o valor correto é de R\$ 335.296.567,88, assim sendo solicitamos que seja disponibilizada planilha orçamentária que reflita este valor.

2) Prazo de execução:

O edital não informa o prazo de execução, mas remete ao Termo de Referência. No termo de referência consta como prazo de vigência 18 meses e não menciona também o prazo de execução, porém analisando o Cronograma Físico Financeiro, bem como a informação constante do resumo da planilha consta como sendo 24 meses.

Tendo em vista o exposto acima, entendemos que o prazo real de execução é de 24 meses, está correto nosso entendimento?

3) Habilitação Operacional:

O Item 7.25.2 diverge em informações em relação ao item 7.25.6 / Tabela 1 - Capacidade técnico-operacional. Na tabela 1 constam algumas exigências não mencionadas em 7.25.2.

Em 7.25.2 não é mencionado potência e quantidade de Trafos e nem quantidade de Geradores e Potência.

Assim sendo, entendemos que prevalecem as exigências contidas em 7.25.6, isto é: Comprovar instalações elétricas em uma única obra com área construída de 18.680 m² que possua potência instalada de 4000kVA com 4 transformadores de no mínimo 1000kVA cada um e Sistema de Geração de Energia com potência total de 1689 kVA com 3 Geradores de no mínimo 563 kVA. Está correto nosso entendimento?



4) Sistema de Automação Predial:

Entendemos que a presente licitação não contempla o sistema de automação predial, sendo apenas executada a infraestrutura para ele, e como bem citado no memorial descritivo de Climatização onde é informado que os quadros elétricos serão fornecidos com preparo para receber a automação. Está correto nosso entendimento?

Respostas:

1. Termo de Referência e Planilha estão corretos: valor estimado R\$ 329.709.677,06
Será emitida errata no Edital, substituindo o valor indicado.
2. O cronograma correto já foi corrigido no site: prazo de execução: 18 meses
Prazo de vigência do contrato: 24 meses
3. Sim, o entendimento está correto.
4. Sim, o entendimento está correto.

Equipe de Licitações