

COBERTURA METÁLICA

CORREDO

CALHA METAL

Descrição: Teiha de aço sanduíche poliuretano pintada

PLATIBANDA H=1.50m

PLATIBANDA H=1.50m

P-20

P-19

P-18

P-17

Descrição: Teiha de aço galvanizado trapezoidal tipo sanduíche poliuretano chapa 0,5mm e=50mm - pintada 1 face em pó

Descrição: Teiha de aço galvanizado trapezoidal tipo sanduíche poliuretano chapa 0,5mm e=50mm - pintada 1 face em pó

Descrição: Teiha de aço galvanizado trapezoidal tipo sanduíche poliuretano chapa 0,5mm e=50mm - pintada 1 face em pó

ATERRAS ESTRUTURA CORRALHA COBRE Nº = #25mm

ATERRAS ESTRUTURA CORRALHA COBRE Nº = #25mm

ATERRAS ESTRUTURA CORRALHA COBRE Nº = #25mm

ATERRAS ESTRUTURA CORRALHA COBRE Nº = #25mm

ATERRAS ESTRUTURA CORRALHA COBRE Nº = #25mm


PLANTA DE COBERTURA GERAL

LEGENDAS

NOTAS

- NOTAS:**
1. PARA LEGENDA, VER FOLHA 01.
 2. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO, ADOPTAR #25mm.
 3. TODO LABEAMENTO SEM INDICAÇÃO, ADOPTAR #25mm.
 4. TODA TUBULAÇÃO DE DADOS/OTV/CONTROLE DE ACESSO SEM INDICAÇÃO, ADOPTAR #25mm.
 5. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO PARA SISTEMA DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO, ADOPTAR #20mm.
 6. TODA TUBULAÇÃO DE SOM/TV SEM INDICAÇÃO, ADOPTAR #25mm.
 7. CABEAMENTO QUANDO APLICADO EM ELETRICIDADES PERIFERIZADAS E ENTERRADOS, UTILIZAR CABOS COM ISOLAMENTO 0,6/1kV.
 8. TODOS OS CONDUTORES APLICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER DO TIPO LIVRE DE HALÓGENOS E ATOXICOS.
 9. TODOS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTE, DEVERÃO SER METÁLICOS, CLASSE MÉDIO, DO TIPO GALVANIZADO ELETROLITICO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E GALVANIZADAS A FOGO PARA INSTALAÇÕES EXTERNAS.
 10. TODOS OS ELETRODUTOS QUANDO ENTERRADOS DEVERÃO DO TIPO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).
 11. TODA TUBULAÇÃO SEM INDICAÇÃO CORRERA PELO PISO, EXCETO ONDE INDICADO.

PLANTA CHAVE



REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
00	18/06/20	EMIÇÃO INICIAL	HERTEZ

 <p>SVAIZER & GUTIERREZ E N G E N H E I R O S CIVIL, ELÉTRICA, PLUMBAGEM, REFRIGERAÇÃO, CLIMA TEL: (11) 4796-1420 E-MAIL: svaizer@svaizer.com.br</p>	<p>CLIENTE PROJETO CEDI DO (DOADO) PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO</p>
--	---

TÍTULO: PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA NOME: AMBULATÓRIO MÉDICO DE MARILIA

REFERÊNCIA: COBERTURA GERAL LOCAL: AV. BRASIL PROLONGAMENTO, S/N - MARILIA

PROJETADEUR:	COORDENADOR:	REVISOR:	ESCALA:	FOLHA:
HERTEZ	HERTEZ PUGGNA	HERTEZ	1:50	27/35
DATA:	DATA:	PROJETO:		
24/04/20	24/04/20	PMRP-AME-ELE-PE-027-ROLDWG		